

GODKENDELSESINDEHAVER:

Feinrohren S.p.A.
Via Gen. Reverberi, 8
IT-25050 Passirano (BS)
Telefon: +39 030 6549011
Telefax: +39 030 6549300
Internet: www.feinrohren.it

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kobberrør til brugsvandsinstallationer i bygning
CARBON FREE
dim. 12 – 42 mm**

FABRIKAT:

Feinrohren S.p.A., Italien

MÆRKNING:

(mindst for hver 0,5 m)

- Fabrikantmærke: Feinrohren, Italy
- Dimension: udv. diam. x godstykkelse
- Materialekvalitet
- Fremstillingsår og kvartal
- EN 1057
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SWEREA/KIMAB, Sverige.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Forud for brug skal bygningsejer sikre overfor kommunen som bygningsmyndighed at brugsvandsinstallationen bliver udformet så den frembyder tilfredsstillende tryghed i sundhedsmæssig henseende jf. § 1 i byggeloven.

Den enkelte installatør har samtidig et selvstændigt ansvar for at udføre opgaverne fagmæssigt korrekt.

Samling af rørene udføres med loddefittings eller ved hjælp af VA-godkendte kompressionskoblinger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Udførelse og materiale | Hårde, lige kobberrør (R290) | |
| Dimensioner | Hårde rør: 12 – 42 mm Tolerancer på diameter og godstykkelse er i henhold til EN 1057 | |
| | Udv. diameter i mm | Godstykkelse i mm |
| | 12 | 1,0 |
| | 15 | 1,0 |
| | 18 | 1,0 |
| | 22 | 1,0 |
| | 28 | 1,2 |
| | 35 | 1,5 |
| | 42 | 1,5 |


Thomas Bruun