

GODKENDELSESINDEHAVER:

Feinrohren S.p.A.
Via Gen. Reverberi, 8
IT-25050 Passirano (BS)
Telefon: +39 030 6549011
Telefax: +39 030 6549300
Internet: www.feinrohren.it


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kobberrør til brugsvandsinstallationer i bygning
CARBON FREE
dim. 12 – 42 mm

FABRIKAT:

Feinrohren S.p.A., Italien

MÆRKNING:

(mindst for hver 0,5 m)

- Fabrikantmærke:
Feinrohren, Italy
- Dimension:
udv. diam. x godstykkelse
- Materiale kvalitet
- Fremstillingsår og kvartal
- EN 1057
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med KIWA Sverige AB.

BEMÆRKNINGER:

Oplysninger om vandets sammensætning fås hos vandværket.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Forud for brug skal bygningsejer sikre overfor kommunen som bygningsmyndighed at brugsvandsinstallationen bliver udformet så den frembyder tilfredsstillende tryghed i sundhedsmæssig henseende jf. § 1 i byggeloven.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om rør og fittings er egnede for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Den enkelte installatør har samtidig et selvstændigt ansvar for at udføre opgaverne fagmæssigt korrekt.

Samling af rørene udføres med loddefittings eller ved hjælp af VA-godkendte kompressionskoblinger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse og materiale	Hårde, lige kobberrør (R290)	
Dimensioner	Hårde rør: 12 – 42 mm Tolerancer på diameter og godstykkelse er i henhold til EN 1057	
	Udv. diameter i mm	Godstykkelse i mm
	12	1,0
	15	1,0
	18	1,0
	22	1,0
	28	1,2
	35	1,5
	42	1,5



Thomas Bruun

Side 1 af 1